

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,  
Ленинградская область, 188662  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,  
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
Адрес местонахождения: пр. Ленина, д. 16а, г. Тосно, Ленинградская область,  
почтовый индекс 187000, тел.: 8 (813-61) 2-21-48  
e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 2-12-81-228/1/1**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Рябовская основная общеобразовательная школа»  
(МКОУ «Рябовская ООШ»), ИНН 4716014361

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)  
во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 24 сентября 2019 года № 2-12-81-228/1/1,

(наименование надзорного органа)

в период с 11 час. 10 мин. по 12 час. 40 мин. 15 октября 2019 г.

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Тосненского района Абдухаковой Ольгой Анатольевной, проведена плановая проверка объекта защиты – образовательного учреждения, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Рябово, ул. Новая, д. 6, правообладателем которого является МКОУ «Рябовская ООШ»

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором МКОУ «Рябовская ООШ» Соловьевым А. Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Кабинет заместителя директора по безопасности не оборудован системой	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2020	

	автоматической пожарной сигнализацией.	требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,2 ст.83 ч.1, свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 п.38, табл. А3		
2	Помещение кладовой (№ 8 по выписке из технического паспорта) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3, ч.4 ст.4; ч.1,2 ст.83 ч.1, СП 5.13130.2009 п.38, табл. А3	01.06.2020	
3	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (кладовая и спортзал, общий коридор) не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом функциональной пожарной опасности	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3, ч.4 ст.4, ст.88 таблица 23, 24	01.06.2020	
4	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая, общий коридор) не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом функциональной пожарной опасности	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3, ч.4 ст.4, ст.88 таблица 23, 24	01.06.2020	
5	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с	«Правила противопожарного режима в РФ» ППР п. 20	01.06.2020	



	главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
6	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3, ч.4 ст.4, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6	01.06.2020	
7	Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (центральный вход – допускается блокировка эвакуационного выхода при помощи электронного замка)	ППР п. 35	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения НДиПР  
ОНДиПР Тосненского района УНДиПР  
Главного управления МЧС России по  
Ленинградской области  
Абдухакова Ольга Анатольевна  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«25» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*Савельев А.О.*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

«25» 10 2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)